


Tervezett alaprajz

Jelmagyarázat:

- Dugaszoló aljzat LNPE
- Dugaszoló aljzat LNPE IP44
- Dugaszoló aljzat LNPE IP54
- Dugaszoló aljzat (3L N PE) IP54



- Elosztó szekrény
- Földelés

Azonosító magyarázat:

Pl.:FK1/2.3

F=Elosztó betűjele (megtáplálás)

K1=(K)apcsoló (1)-es áramkörben

K=kapcsoló Ny=nyomógomb

D=dugaszoló aljzat, L=lámpatest

2.=az adott áramkör berendezésének a sorszáma

3.=azonos áramkör berendezésének a sorszáma

DK4/3 = dugaszoló aljzat, kapcsoló áramkörben, szerelési magasság 1,6m padlószinttől

— NYY-J 0,6/1kV kábel

— BAKS kábeltálca 100mm x 60mm
50mm x 60mm

Légkezelő berendezés a gépészeti (GE) elosztóból táplált !



Rf<10 Ohm

Fogyasztásmérőhely
az ingatlan utcafronti telekhatáránál

Betáplálás kültéri fogyasztásmérő elosztó szekrényből
NYY-J 5x10mm² 17/12m; Ø63 mm PE kívül bordás, Ø51 mm
belül sima rugalmas kábel védőcsőben+u.i.tartalék védőcső
Fektetés végleges terepszint alatt 0,7m

Tűzhorganyzott acélhuzal,
St/tZn, Ø10mm Dehn 800 010

